



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio

Ofício nº168/2023

Itatiaia, 29 de junho de 2023.

À Vossa Excelência
Secretário de Obras
Praça Mariana Rocha Leão, 20, Centro, Itatiaia/RJ
CEP: 27.580-000 - Itatiaia/RJ

Assunto: RELATÓRIO DE VISITA - Estação de Tratamento de Esgoto de Maringá.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras, ALTAMIR CAMPOS BARRETO FILHO, venho, por meio deste ofício, relatar o que no dia 29 de junho, realizamos uma visita à Estação de Tratamento de Esgoto de Maringá, com o objetivo de avaliar as condições e identificar possíveis melhorias no local. Durante a visita, foram observadas as seguintes questões:

Falta de água sanitária e sapólio:

Verificou-se que há falta de água sanitária e sapólio, produtos essenciais para a higienização adequada das instalações e equipamentos da estação de tratamento de esgoto. Esses produtos são importantes para a manutenção da limpeza e prevenção de contaminações. Recomenda-se a reposição imediata desses itens para garantir a operação adequada.

Necessidade de vassouras:

Observou-se a falta de vassouras para a limpeza das áreas externas e internas da estação de tratamento de esgoto. Esses utensílios são indispensáveis para a manutenção da limpeza e organização do local. Recomenda-se a aquisição de vassouras adequadas para as atividades de limpeza.

Ausência de luvas grossas para os colaboradores:

Foi constatado que os colaboradores da estação de tratamento de esgoto não possuem luvas grossas para proteção individual durante suas atividades. É essencial garantir a segurança e a saúde dos colaboradores, fornecendo equipamentos de proteção individual adequados. Recomenda-se a disponibilização de luvas grossas para os colaboradores realizarem suas tarefas com segurança.

Problemas nas bombas:

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

João Marcio Albino Silva
Vereador
1 Vice-Presidente CMI


DATA: / /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia

Gabinete do Vereador João Marcio



JOÃO MARCIO ALBINO SILVA

Vereador

Câmara Municipal de Itatiaia.

Av. dos Expedicionários, 205- Centro-Itatiaia/RJ-CEP: 27580-000

TEL.: (24) 3352-2245 - Ramal: 206

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

DATA: / /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio

Durante a visita, verificou-se que das quatro bombas existentes na estação de tratamento de esgoto, apenas uma está funcionando corretamente. Isso pode comprometer a capacidade de tratamento e afetar a eficiência do sistema como um todo. Recomenda-se a substituição das bombas danificadas por duas novas bombas modelo TJ40, a fim de garantir o pleno funcionamento da estação de tratamento.

Conclusão:

Com base nas observações feitas durante a visita à Estação de Tratamento de Esgoto de Maringá, é evidente a necessidade de ações imediatas para solucionar as questões identificadas. Recomenda-se a reposição de água sanitária e sapólio, a aquisição de vassouras para limpeza, o fornecimento de luvas grossas para os colaboradores e a substituição das bombas danificadas por duas novas bombas modelo TJ40.

Essas medidas são fundamentais para garantir a operação adequada da estação de tratamento de esgoto, bem como a segurança e o bem-estar dos colaboradores. Recomenda-se que essas ações sejam tomadas o mais rápido possível, a fim de evitar problemas adicionais e garantir a eficiência do tratamento de esgoto.

Mediante a tudo exposto, solicito a atenção do Poder Executivo para a solução do problema.

Atenciosamente,


João Marcio Albino Silva
Vereador
1 Vice-Presidente CMI

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

DATA: / /