



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

*Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio*

Ofício N°87/2025

Itatiaia, 26 de fevereiro de 2025.

A Vossa Excelência
Secretária de Educação
Praça Maria Rocha leão n°

20 - Centro
CEP: 27.580-000 - Itatiaia/RJ

Assunto: Relatório de visita à Escola Municipal Léa Duarte Jardim.

Excelentíssimo Senhora Secretária de educação **Gizeli Carvalho De Oliveira**, venho por meio deste, **com cópia para Procuradoria Geral do Município** encaminhar o relatório referente à visita realizada por este vereador a Escola Municipal Léa Duarte Jardim, Na ocasião, fui recepcionado pela diretora Jorgeana, que gentilmente apresentou as condições da unidade escolar.

Durante a visita, foram constatadas as seguintes situações:

1. Climatização das Salas de Aula:

Foi constatado que todas as salas de aula estão sem ar-condicionado, somente a sala dos professores, a secretaria e a sala de vídeo possuem climatização. No entanto, o ar-condicionado da sala de vídeo não está funcionando, impossibilitando seu uso adequado. A falta de climatização nas salas de aula compromete a qualidade do ambiente de ensino, especialmente nos períodos de calor intenso.

2. Recursos Pedagógicos:

Os alunos do 6° ao 9° ano estão sem canetinhas para as atividades escolares, impactando diretamente o desenvolvimento de aulas práticas. A professora de arte já realizou a solicitação do material, mas ainda não houve reposição.

3. Abastecimento de Água:

A unidade escolar enfrenta problemas crônicos de falta d'água, que se arrastam por longos períodos, prejudicando a higienização e o bem-estar dos alunos e profissionais. Foi identificada a necessidade de remoção da caixa d'água desativada existente e avaliação de ampliação e o fechamento da cisterna da unidade de ensino para o abastecimento regular de água.

4. Coleta de Lixo:

A coleta de lixo na unidade ocorre de forma insuficiente para atender à demanda. Considerando que a escola possui aulas em dois

Documentos enviados em duas vias de igual teor.

RECEBIDO

PROTOCOLO
N° 2996/25

DATA: 27/02/25
Cassilene



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia Gabinete do Vereador João Marcio



turnos - matutino (1° ao 5° ano) e vespertino (6° ao 9° ano) -, é imprescindível a ampliação da frequência da coleta para evitar acúmulo de resíduos e riscos sanitários.

5. Recomendações e Providências:

- Solicitar a instalação de ar-condicionado nas salas de aula.
- Realizar manutenção no conserto do ar-condicionado da sala de vídeo.
- Garantir a reposição urgente dos materiais escolares para os alunos do 6° ao 9° ano.
- Viabilizar a remoção da caixa d'água desativada e o ampliamto da cisterna, garantindo o abastecimento adequado da unidade.
- Encaminhar solicitação para ampliação da frequência da coleta de lixo na escola.

A visita identificou problemas críticos na infraestrutura da unidade escolar, afetando diretamente as condições de aprendizado e segurança dos alunos. É necessário que os órgãos competentes tomem providências urgentes para garantir melhores condições para estudantes e profissionais da educação

3-



JOÃO MARCIO ALBINO SILVA

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA

Av. dos Expedicionários, 205- Centro-Itatiaia/RJ-CEP: 27580-000

TEL.: (24) 3352-2245 - Ramal: 222

vereadorjoaomarciocmi@hotmail.com

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO

DATA: / /